

EKO-SERWIS S.C.

Dorota Markowska, Maciej Markowski
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18

www.ekoserwis.info.ple-mail: laboratorium@ekoserwis.info.pl

REGON: 472262007 NIP: 725-00-26-702

Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 3697

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3064/2026-W-2

Zleceniodawca:

**Szkoła Podstawowa nr 19
al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 100
94-050 Łódź**

Próbka pobrana przez:

Zleceniobiorcę

Adres pobrania próbki:

94-050 Łódź, al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 100

Miejsce pobrania próbki:

System cyrkulacji

Metoda pobrania próbki:

PN-ISO 5667-5:2017-10; IS-7 edycja 3 z 29.01.2018

Rodzaj próbki:

**Woda z pływalni
Próbka jednorazowa**

Stan próbki:

Bez uwag

Data pobrania próbki:

07.09.2026r.

Data rozpoczęcia badań:

07.09.2026r.

Data zakończenia badań:

16.09.2026r.

Laboratorium posiada zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja 144/O/HK/25 z dnia 30.12.2025r i decyzja 31/144/O/HK/25/26 z dnia 01.04.2026r.

Numer laboratorium w ewidencji laboratoriów GIS: Z/LD/000006

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3064/2026-W-2

Wyniki badań

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Jednostka oznaczenia	Procedury badawcze	Wynik	Niepewność pomiaru
1.	Suma THM Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Zakres: 1,5 – 100 µg/l Granica oznaczalności: 1,5 µg/l	mg/l	PN-EN ISO 10301:2002	0,021	14% ¹⁾
2.	Chloroform Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Zakres: 1,5 – 100 µg/l Granica oznaczalności: 1,5 µg/l	mg/l	PN-EN ISO 10301:2002	0,021	14% ¹⁾

1) Przy wynikach pomiaru podano niepewność. Niepewność podana jako przedział ufności na poziomie 95% prawdopodobieństwa, przy współczynniku rozszerzenia $k=2$, z uwzględnieniem niepewności związanej z pobieraniem próbek.
Adres, miejsce pobrania oraz rodzaj próbki wskazane przez Zleceniodawcę.
Daty wykonania poszczególnych badań są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
Według deklaracji Klienta wyniki będą wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.
Dane dostarczone przez klienta mogą mieć wpływ na ważność wyników.

Data wykonania sprawozdania	Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie
18.09.2026	
KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ	